

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Челябинской области**  
(наименование территориального органа МЧС России)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
**4511791, г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, (351) 239-70-48, e-mail: und@74.mchs.gov.ru**  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по**  
**городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району**  
(наименование органа государственного надзора)

**455002, Челябинская область, г. Магнитогорск,**  
**ул. Советская, д. 108, т.21-99-21, e-mail: ondmagn@74.mchs.gov.ru**

г. Магнитогорск,  
ул. Советская, 108  
(место составления акта)

«18» июня 2021 г.

(дата составления акта)  
«13» час «30» мин  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
№ 217

По адресу/адресам: 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 52  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника ОНДиПР по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Сагитдинова Е.Б. № 217 от 24.05.2021 г. ст. 6.1 Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", ст. 10 Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Постановления Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 "О федеральном государственном пожарном надзоре»

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного образовательное учреждение профессиональная образова-  
тельная организация «Магнитогорский технологический колледж имени В.П. Омельченко»  
(полное наименование) – ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П.  
Омельченко» (сокращенное наименование)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«17» июня 2021 г. с 16 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч. – Обследование  
объектов защиты, используемых (эксплуатируемых) ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологи-  
ческий колледж им. В.П. Омельченко», по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Карла  
Маркса, д. 52

«18» июня 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.- Рассмотрение  
документов, представленных ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П.  
Омельченко»

Общая продолжительность проверки: 02 рабочих дня /4 часа.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области, г. Магнитогорск, ул. Советская, 108, т. 8-3519-21-99-21

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен(ы)**: (заполняется при проведении выездной проверки) зарегистрировано в журнале входящей документации ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко», входящий № 893 от 24.05.2021 года; Ознакомлен директор ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко» Пундикова Ольга Алексеевна, 24.05.2021 г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор города Магнитогорска и Верхнеуральского района по пожарному надзору Феонина Анастасия Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора по административно-хозяйственной части ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко» Белова Елена Сергеевна, представитель обслуживающей организации ООО «Огнеборец-М».

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Краткая характеристика объекта: Юридическому лицу ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко» (ИНН 7444200371) на праве оперативного управления принадлежат здания, расположенные по адресу: 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 52:

1) Нежилое здание – здание учебного корпуса (на основании свидетельства о государственной регистрации права № 74-74-33/121/2011-57 от 09.10.2015 г.). Кадастровый номер: 74:33:0129001:186. Технический паспорт на нежилое здание – инвентарный номер 75:438:002:000194240, Литер А от 27.05.2017 года. Площадь здания 4842,4 кв.м. Инвентарный номер: 13232. Литер: А, А1. Здание 3-х этажное. Годы постройки – 1955. Имеется подземный этаж (подвал). Здание II степени огнестойкости. Класс функциональной пожарной опасности – Ф4.1 (здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций). Фундамент здания – бетонные блоки; стены наружные – кирпич с примесью шлакоблока; перегородки – кирпичные, дощатые, гипсокартон; перекрытие – железобетонные плиты; крыша- асбофанера. Вентиляция – естественная. Отопление – центральное водяное. Здание электрифицировано. Здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управлением эвакуацией при пожаре 3-ого типа (Акт приемки установки в эксплуатацию № 003552 от 02.06.2005 года. Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения обслуживается организацией ООО «Огнеборец-М», на основании договора №01 на эксплуатационно-техническое обслуживание средств сигнализации от 01.01.2021 года (акт проверки систем № б/н от 17.06.2021 г. – система работоспособна). Здание учебного корпуса оборудовано системой дублирования сигнала АПС при пожаре на пульт ЦППС. При сработке системы АПС и СОЭУ сигнал поступает на пульт пожарной связи в городе Магнитогорске, контракт № 224 на эксплуатационно-техническое обслуживание объектовой станции от 01.01.2021 (Акт подключения № б/н от 11.12.2014 г.; Акт проверки от 27.05.2021 г. – система исправна, сигнал поступает

на пульт 2ОФПС). Акт по огнезащите деревянных конструкций чердачных помещений от 28.05.2017 №б/н. На объекте имеются первичные средства пожаротушения (огнетушители) в достаточном количестве – 33 шт. Здание оборудовано внутренним противопожарным водопроводом, имеется 16 пожарных кранов, которые установлены в металлических пожарных шкафах (Акт проверки №б/н от 25.05.2021 года). Проектная документация на здание не представлена. Количество сотрудников – 34 человек, обучающихся - 352 человек. С первого этажа здания имеется 8 эвакуационных выходов непосредственно наружу, со 2-ого этажа имеется два эвакуационных выхода через лестничные клетки закрытого типа, ведущие на первый этаж.

2) Нежилое здание – здание спортзала (на основании свидетельства о государственной регистрации права № 74-74-33/121/2011-56 от 09.10.2015 г.). Кадастровый номер: 74:33:0129001:189. Технический паспорт на нежилое здание – реестровый номер 74:033:13232:000002:000000, Литера Б от 16.06.2004 года. Площадь здания 589,6 кв.м. Инвентарный номер: 13232. Литера: Б. Здание 2-х этажное. Годы постройки – 1969. Имеется подземный этаж (подвал). Здание II степени огнестойкости. Класс функциональной пожарной опасности – Ф4.1 (здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций). Фундамент здания – бетоноблочный ленточный; стены наружные – кирпич; перегородки – кирпичные; перекрытие – железобетонные плиты; крыша- шифер. Вентиляция – естественная. Отопление – центральное водяное. Здание электрифицировано. Здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управлением эвакуацией при пожаре 2-ого типа (Акт приемки установки в эксплуатацию № 2/21 от 08.06.2021 года – произведен новый монтаж АПС и СОЭУ 2-ого типа). Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения обслуживается организацией ООО «Огнеборец-М», на основании договора на основании договора №01 на эксплуатационно-техническое обслуживание средств сигнализации от 01.01.2021 года (акт проверки систем № б/н от 17.06.2021 г. – система работоспособна). На объекте имеются первичные средства пожаротушения (огнетушители) в достаточном количестве – 4 шт. Здание оборудовано внутренним противопожарным водопроводом, имеется 2 пожарных крана, которые установлены в металлических пожарных шкафах (Акт проверки №б/н от 25.05.2021 года). Проектная документация на здание не представлена. Количество сотрудников в здании – 2 человека, обучающихся - 25 человек. Имеется два эвакуационных выхода с первого этажа здания.


Представлена новая проектная документация на систему АПС и СОЭУ от 2020 года. Проект АПС и СОЭУ учебного корпуса не соответствует смонтированной на данный момент системе АПС и СОЭУ.


**1. В ходе проведения внеплановой проверки, выявлен факт не выполнения предписания ГПН № 100/1/1 от 03 июня 2020 года по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, а именно (п. 1, п. 3):**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
<b>Учебный корпус</b>			
1.	На объекте защиты имеется новая исполнительная документация (проект) на установки и системы противопожарной защиты объекта. При этом автоматические установки пожарной сигнализации смонтированы в зданиях и сооружениях не в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. Разработан новый проект на АПС и СОЭУ в 2020 году.	- ст.4, ст.6, ст.64, ст.83 п. 1 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ».	Директор ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко» Пундикова Ольга Алексеевна

<p>2. В каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м, установлено по одному точечному дымовому или тепловому пожарному извещателю.</p> <p>Если строительные конструкции выступают от потолка на расстояние более 0,4 м, а образуемые ими отсеки по ширине меньше 0,75 м, контролируемая пожарными извещателями площадь, уменьшается на 40%.</p>	<p>ст. 4, ст. 6, ст.64, ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - п. 13.3.8, п. 14.3 СП 5.13130.2009.</p>	<p>Директор ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко» Пундикова Ольга Алексеевна</p>
--	--	--

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 217/1/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 18.06.2021 года.

При проведении проверки проведен инструктаж по пожарной безопасности с работниками учреждения под роспись и проведена тренировка по эвакуации персонала из здания.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Магнитогорска и Верхнеуральского района по пожарному надзору  
Феонина Анастасия Викторовна

«18» июня 2021 г.



  
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко»  
Пундикова Ольга Алексеевна



(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

2021 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)