

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Челябинской области
(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, (351) 239-70-48, e-mail: und@74.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району
(наименование органа государственного надзора)

455002, Челябинская область, г. Магнитогорск,
ул. Советская, 108, т.21-99-21, e-mail: ondmagn@74.mchs.gov.ru

Предписание № 217/1/1
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Государственному бюджетному образовательному учреждению профессиональной
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
образовательной организации «Магнитогорский технологический колледж имени В.П. Омельченко»
отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНДиПР по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Сагитдинова Е.Б. №217

от « 24 » мая 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 16 ч 00 мин.
« 17 » июня 2021 г. по 13 ч 30 мин. « 18 » июня 2021 г.

Проведена внеплановая выездная проверка

государственным инспектором города Магнитогорска и Верхнеуральского района по пожарному надзору Феониной Анастасией Викторовной,
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Зданий, сооружений и территории Государственного бюджетного образовательное учреждение профессиональной образовательной организации «Магнитогорский технологический колледж имени В.П. Омельченко»,

по адресу, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 52
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с **заместитель директора по административно-хозяйственной части ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко» Белова Елена Сергеевна, представитель обслуживающей организации ООО «Огнеборец-М»**
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

Пре дпи са- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.

Учебный корпус

1.	<p>На объекте защиты имеется новая исполнительная документация (проект) на установки и системы противопожарной защиты объекта.</p> <p>Обеспечить монтаж автоматических установок пожарной сигнализации в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке (по разработанному проекту на АПС и СОЭУ в 2019 году).</p>	<p>- ст.4, ст.6, ст.64, ст.83 п. 1 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>- п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ».</p>	01.06.2022	
2.	<p>В каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м, выполнить по два точечных дымовых или тепловых пожарных извещателей.</p> <p>Если строительные конструкции выступают от потолка на расстояние более 0,4 м, а образуемые ими отсеки по ширине меньше 0,75 м, контролируемая пожарными извещателями площадь, уменьшается на 40%.</p>	<p>ст. 4, ст. 6, ст.64, ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>- п. 13.3.8, п. 14.3 СП 5.13130.2009.</p>	01.06.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Настоящее предписание может быть обжаловано начальнику ОНДиПРпо г. Магнитогорску и Верхнеуральскому району Сагитдинову Е.Б. по адресу: 455036, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советская, 108, в течение 15 дней с момента его вынесения должностным лицом.

Государственный инспектор г. Магнитогорска и
Верхнеуральского района по пожарному надзору
Феонина Анастасия Викторовна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«18» июня 2021 г.

Предписание для исполнения получило:


 (подпись)

«18» июня 2021 г.



Директор ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко»

Пундикова Ольга Алексеевна
 (должность, фамилия, инициалы)